



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mikołowie
ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów

Mikołów, dnia 20.08.2020r.

PZ.5580.8.2.2020.MW.KS

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) w związku z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: 13.08.2020r. – 20.08.2020r.

przez

- 1) **kpt. inż. Marka Walczaka** – kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 6/2015),
- 2) **mł. asp. mgr Krzysztofa Sikorę** – st. inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 10/2019).

legitymujący się upoważnieniem numer PZ.5580.8.2020.MW.KS z dnia 27.07.2020r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Szkolna 44
43-180 Orzesze

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Szkolna 44 43-180 Orzesze	Ewa Golus – Dyrektor Szkoły

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Ewa Golus – Dyrektor Szkoły	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
2. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
3. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 poz. 2221 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

4. Sprawdzenie realizacji usunięcia uchybień wskazanych w Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Mikołowie nr 6.2017.PRZ-II z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- Budynek szkoły zlokalizowany w Orzeszu przy ul. Szkolnej 44 wraz z otoczeniem.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Ewa Golus – Dyrektor Szkoły.

2. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Szkolnej 44 przeprowadzono w dniu 29 marca 2017 roku. W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

1. **Wykonano.** Przedstawiono oświadczenie przedstawiciela firmy F.H.U. „DAMTECH” ul. Studzienicka 34c; 43-200 Pszczyzna, Pana Damiana Trunk o obudowaniu przewodów zasilających instalację z zaworami hydrantowymi osłonami o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz o zastosowaniu zaworu pierwszeństwa firmy Honeywell VV300.
2. **Wykonano.** Kontrolującemu przedłożono „Projekt wewnętrznej instalacji p.poż. wraz z przebudową węzła wodomierzowego dla istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu- Zawadzie ul. Szkolna 44 Kat.IX” oraz specyfikację techniczną instalacji. Projekt z dnia 20.05.2020r. sporządzony przez Panią Teresę Świerczek (upr. nr 44/M/85). Projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Józefem Szczotka, nr upr. KGPS 125/93 w dniu 20.05.2020 r. bez uwag.

Kontrolującemu przedłożono dokumentację powykonawczą zawierającą zmiany nieistotne uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Józefem Szczotka, nr upr. KGPS 125/93 w dniu 30.07.2020 r. bez uwag.

3. **Wykonano.** Kontrolującemu przedłożono protokół z dnia 31.07.2020r. z przeprowadzonej kontroli sprawności wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych. Badanie wykonała Pani Joanna Kociubińska (nr upr. 17/02/2013) – wynik pozytywny, bez uwag.
4. **Wykonano.** Przedłożono protokół nr 0001/07/2020 z przeprowadzonej kontroli sprawności oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 31.07.2020r. Kontrolę przeprowadziła firma F.H.U. PISARZOWSKI Marcin Pisarzowski ul. Modrzewiowa 46; 43-180 Orzesze. Pomiarów dokonał Marcin Pisarzowski (upr. nr G-1/D/033/251/17; G-1/E/033/632/17) – wynik pozytywny.

Inne ustalenia:
Brak.

5. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa Gólas
mgr Ewa Gólas

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

im. Stanisława Ligonia

43-180 Orzesze-Zawada

ul. Szkolna 44

tel, fax 32/ 22 15 271

STARSZY INSPEKTOR
d/s Kontrolno Rozpoznawczych

Krzysztof Sikora
ml. asp. mgr Krzysztof Sikora

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)