

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

### **„DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ORZESZU”**

Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa opału do kotłowni gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu.**

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę określonego typu opału do kotłowni, zgodnie z wykazem adresów kotłowni i rodzajem opału stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy opału do kotłowni gminnych administrowanych przez zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Orzeszu w sezonie grzewczym 2017/2018, wg zapotrzebowania dla danej kotłowni.

#### **Rodzaj opału do dostarczanych kotłowni i minimalne parametry opału oraz ilość:**

- węgiel typu orzech zgodny z normą PN-86/C-O2050/06  
granulacja – 25 – 80 mm;  
wartość opałowa powyżej 28 MJ/kg;  
zawartość popiołu do 8 %;  
zawartość wilgoci do 11,5 %;  
zawartość siarki do 0,6 %.;  
Ilość około 30 ton

- węgiel typu Eko-Groszek zgodnie z normą PN-82/G-97002 typu 31.1 lub 31.2  
granulacja 8 – 25 mm;  
spiekania RI poniżej lub równe 5;  
wartość opałowa powyżej 26 MJ/kg;  
zawartość siarki do 0,6%;  
zawartość popiołu do 8%;  
zawartość wilgoci do 15 %.  
Ilość około 60 ton

- miał węglowy zgodnie z normą PN-82/G-97001-3  
granulacja (uziarnienie) – 0-20 mm  
uziarnienie poniżej 3 mm musi wynosić mniej niż 15%  
wartość opałowa (kaloryczność) – 18-29 MJ/kg  
zawartość popiołu (części niepalnych) – < 36 %  
zawartość siarki – < 1,4 %  
Ilość około 85 ton

Dostawy będą następowały po telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego do wskazanej zarządzanej przez niego kotłowni w terminie do dwóch dni. Dostawy opału winny być każdorazowo awizowane – zgłaszane i ustalane z zamawiającym lub osobą przyjmującą opał na danym obiekcie. Zamawiający ma prawo wykonania badania kontrolnego wagi przywiezionego opału oraz badania jakościowego na koszt Wykonawcy.