


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Alfreda Szklarskiego
43-187 Orzesze-Zawisć, ul. 1000-lecia 3
tel. 0 32 22 15 682
Regon 000730840, NIP 635-16-36-815

Orzesze, dn. 25.08.2021r.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ w MIKOŁOWIE	
Wpł. 03 WRZ. 2021	
Wydziel.
L.dz.	ilosc załącz.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Konstantego Prusa 7
43-190 Mikołów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), informuję o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ORZESZU-ZAWISCI, UL. TYSIĄCLECIA 3
(rodzaj budynku - funkcja/ adres)

stanowiącym własność: Miasto Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
(właściciel obiektu, adres)

Planowany termin ćwiczeń: 09.09.2021r. godz.: 11:00

Proponowany scenariusz ćwiczeń:

- praktycznym przeprowadzeniem ćwiczeń objęty będzie cały budynek, przewidywana ilość uczestników; 225 dzieci szkolnych oraz 45 osób personelu.

(podać w szczególności obszar budynku objęty ćwiczeniem, przewidywaną liczbą uczestników ćwiczeń, wykorzystane środki organizacyjne i techniczne itp.)

Charakterystyka obiektu ćwiczeń:


powierzchnia: 1 833 m², kubatura: 6 425 m³, ilość kondygnacji nadziemnych: 2,
ilość kondygnacji podziemnych: 1,

kwalifikacja*:

- kategoria zagrożenia ludzi – ZL III,
- podział na strefy pożarowe: budynek stanowi jedną strefę pożarową
- urządzenia istotne dla prowadzenia ewakuacji ** : brak

Planowany współudział / nadzór: Joanna Kociubińska – inspektor ochrony p.poż. i bhp
(podać kto będzie nadzorował ćwiczenia, w szczególności: przedstawiciele PSP, OSP, innych jednostek ochrony ppoż., specjalista lub inspektor ochrony ppoż., specjalista lub inspektor BHP itp.)

DYREKTOR SZKOŁY


..... mgr. Adriana Pustelny.....
(podpis)

PZ.5510.10.2021

INFORMACJA Z PRZEBIEGU EWAKUACJI

1. Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Tysiąclecia 3; 43-187 Orzesze.
(nazwa obiektu i adres)
2. Data i godzina ewakuacji: 08.09.2021; godz. 11:00
3. Czas przeprowadzonej ewakuacji: 7 min. 45 sek
4. Ilość osób ewakuowanych: 131 os.
5. Miejsce ewakuacji: Boisko szkolne
6. UWAGI: Spręż. ppz. oraz drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spręż. ppz. (pręż. hydranty wewnętrzne) kontrolowane terminowo. Ewakuacja przebiegła z spręż. ppz. i bezproblemowo. Ewakuacja odbyła się na terenie boiska szkolnego z dyscypliną (dzwonek szkolny).

Podpis organizatora ewakuacji

[Podpis organizatora ewakuacji]

Podpis strażaka

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
d/s Kontrolno-Rozpoznawczych

ml. asp. mgr Krzysztof Sikora

Podstawa prawna sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji:

§ 6 ust. 1 i § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719)

SPRAWOZDANIE

z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

W dniu 09.09.2021r. o godz.11:00 przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści przy ul. 1000-lecia 3

Osoba kierująca działaniami do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej
- Dyrektor Szkoły – mgr Adriana Pustelny

1. Podstawowe informacje o obiekcie

- kategoria zagrożenia ludzi: ZL III
- ilość kondygnacji: podziemne – 1, nadziemne – 2
- ilość klatek schodowych: 2
- ilość stref pożarowych: 1

2. Przygotowanie personelu obiektu

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej wstępne i okresowe zgodnie z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

3. Warunki ewakuacji (drożność dróg ewakuacyjnych, szerokość oraz długość dojsć, oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, zastosowane materiały i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych, inne)

Drogi ewakuacyjne – prawidłowo oznakowane, drożne w chwili ewakuacji.

Zastosowane materiały i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych niepalne.

Miejsce zbiórki osób ewakuowanych z budynku oznakowane zgodnie z PN.

4. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy:

Budynek wyposażony jest w gaśnice proszkowe, sieć hydrantów wewnętrznych.

5. Ocena ćwiczeń:

- alarmowanie /sposób przekazania informacji pracownikom, alarmowanie PSP

Za powiadomienie telefoniczne służb ratunkowych odpowiedzialny jest sekretariat szkoły.

Alarmowanie użytkowników obiektu o ewakuacji następuje za pomocą dzwonka oraz gwizdka – 3 sygnały.

- ocena zachowania się pracowników po ogłoszeniu ewakuacji /zgodność postępowania z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, znajomość wyznaczonego miejsca do ewakuacji.

Pracownicy podczas ćwiczeń ewakuacyjnych postępowali zgodnie z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykazali bardzo dobrą znajomość dróg oraz wyjść ewakuacyjnych z obiektu, miejsca zbiórki wszystkich osób ewakuowanych z budynku.

- ocena zachowania się pracowników w wyznaczonych miejscach /sprawdzenie stanu osobowego, przekazanie informacji kierującemu akcją/
Informacja o ilości osób ewakuowanych z budynku została w sposób prawidłowy przekazana przez nauczycieli – Dyrektorowi Szkoły.

- ocena pracowników odpowiedzialnych za likwidację zagrożenia /wyłączenie dopływu energii elektrycznej, zamknięcie głównego zaworu gazu, sprawdzenie umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń przeciwpożarowych
Pracownicy obsługi technicznej wykonali wszystkie czynności oraz obowiązki nałożone procedurą ewakuacyjną.

- ocena osoby kierującej działaniami przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej
- w sposób prawidłowy została przeprowadzona ewakuacja całego budynku
- ilość osób ewakuowanych: 191

6. Całkowity czas trwania ewakuacji: 7 minut 43 sekund

7. Uwagi dotyczące ćwiczeń

-W ćwiczeniach praktycznych brał udział przedstawiciel KP PSP w Mikołowie – mł. asp. Krzysztof Sikora, który sporządził Informację z przebiegu ewakuacji, stanowiącą załącznik do sprawozdania.

DYREKTOR SZKOŁY

AD
mgr Adriana Pustelny

.....
podpis z podaniem imienia i nazwiska
zarządzającego obiektem

**INSPEKTOR
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

Joanna Kocubowska
Inż. Joanna Kocubowska

.....
podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby
sporządzającej sprawozdanie