

PROTOKÓŁ Z BADANIA PRZECIPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

Ilość stron -1-

Obiekt chroniony: Przedszkole nr 7 oraz Przychodnia lekarska w Orzeszu
ul. Mleczna 2

Podczas pomiarów ochronnych sprawdzono zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Wyłącznik działa prawidłowo.

W budynku znajdują się dwa przyciski sterujące wyłącznikiem przeciwpożarowym.

Zadziałanie każde z nich powoduje odcięcie napięcia do części budynku w której mieści się przychodnia i przedszkole.

Wyłącznik znajduje się w rozdzielnicy na zewnątrz budynku.

Pomiar wykonał : Tomasz Kopel

zaświadczenie kwalifikacyjne nr G1-E/1016/015/20 G1-D/1017/015/20

podpis

Orzesze dn. 2022-12-28

DB STANDARD ENTERPRISE
Dawid Brożek
43-186 Orzesze, ul. Źródłana 9
tel. 600-976-815
NIP 6351660021

Uprawniony do wykonywania
pomiarów elektrycznych
Tomasz Kopel

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Biurowy Sektor Ochrony PPOŻ
Dawid Brożek