

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6  
im. Alfreda Szklarskiego  
43-187 Orzesze-Zawiaść, ul. 1000-lecia 3  
tel. 0 32 22 15 682  
Regon 999799949, NIP 635-16-36-815

Pieczęć obiektu

PROTOKÓŁ

Z KONTROLI STANU BHP I P.POŻ.

PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Kontrolę przeprowadził:

Spec. d/s BHP

mgr Sławomir Wodniok

W obecności:

Dyrektora Obiektu

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Adrian Pustelny

W czasie kontroli stwierdzono:

1. Instalacja odgromowa

Protokół OT. 07. 07. 2014 - nadaje się do eksploatacji

2. Instalacja elektryczna

Pomieszczenia instalacji z grudnia 2011 - wzniesić do grudnia 2016 - nadaje się eksploatacji

3. Instalacja gazowa

nie dotyczy

4. Wentylacja

a) grawitacyjna

Protokół z okresowej kontroli przewodów dymowych i spalinowych, wentylacyjnych z 19.03.14 - brak uwag

b) mechaniczna

Protokół z 19.03.2013 - brak uwag

5. Hydranty

a) wewnętrzne

Kontrola instalacji wodociągowej wew. poz. DN 52, 20.03.2013 - w dniu kontroli nie spełnił wymagań wg PN

b) zewnętrzne

W dniu kontroli brak uwag (na podstawie protokołu z dnia 14.03.2014 - opracował inż. Joanna Kociubińska)

6. Gaśnice

Protokół z dnia 18.03.2014 - brak uwag, opracował inż. Joanna Kociubińska

7. Oznakowanie znakami bhp/ p.poż.

brak uwag

8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Data opracowania, styczeń 2014 - opracował inż. Joanna Kociubińska

9. Teren zewnętrzny

a) boisko

brak uwag

b) plac zabaw

brak uwag

Uczestniczący w kontroli:

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Adriana Pustelny

Spec. d/s BHP

mgr Sławomir Wodniok

Wnioski i zalecenia

1. W tymbie motychniastowym zapewnić stan techniczny zgodnie z PN
2. Zapewnić rozbiórność kłosa od wew. w oku 014
3. Przeprowadzić kontrolę podłogi na sepc. gimnastycznej
4. Przeprowadzić pomiary elektroenergetyki użytkowej, przez konserwatora.
5. Zakończyć wymianę instalacji C.O. w stolicy modernizacji i konserwacji

Termin realizacji: do końca sierpnia b.v.

Odpowiedzialny: Dyrektor Szkoły

Opracował:  
Spec. d/s BHP

mgr Sławomir Wodniok

Zatwierdzam:

DYREKTOR

Miejski Zespół Oświaty  
ul. Powstańców 5  
43-180 ORZESZE  
tel. 2215 363, 2215 355  
NIP 635-10-31-495

mgr Anna Czarna