

## Protokół

### kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

*Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz. 968)*

Kontrolę przeprowadziła:

- mgr Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły
- inż. Joanna Kociubińska - st. Inspektor ds. BHP i P.poż.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 6

Adres placówki: 43-187 Orzesze-Zawiść, ul. Tysiąclecia 3

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 21.08.2019r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W pomieszczeniach Szkoły, w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów szkoły jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu szkoły:
  - teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń.
4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej.
5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie szkoły: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.

6. Oświetlenie terenu szkoły nie wymaga naprawy.
7. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
8. Stan budynku szkoły (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynowanie, kominy, murki, kraty, itp.):
  - nie budzi zastrzeżeń.
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku szkoły i opuszczających budynek są odpowiednie.
10. Drogi ewakuacyjne w budynku szkoły są oznaczone wyraźnie i trwale.
11. Budynek szkoły jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane;  
–przeгляд podręcznego sprzętu gaśniczego na obiekcie w dniu 16.08.2019r.
12. W budynku szkoły znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach szkoły są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń;  
*- zaleca się przeprowadzenie remontu parkietu w pomieszczeniu świetlicy na I piętrze.*
14. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły nie budzi zastrzeżeń.
15. W pomieszczeniach szkoły jest zapewnione właściwe oświetlenie.
16. Pomieszczenia szkoły są właściwie wentylowane;  
- protokół z przeglądu przewodów wentylacyjnych – 09.05.2019r.
17. Pomieszczenia szkoły umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.
18. Instalacja elektryczna w budynku szkoły jest sprawna;  
–5-letnie pomiary instalacji elektrycznej – 12.06.2015  
–5-letnie pomiary instalacji odgromowej – 07.2014r. – brak aktualnych pomiarów ochronnych instalacji odgromowej  
–Sprawdzenie poprawności zadziałania głównego wyłącznika prądu – 16.08.2019  
–sprawdzenie oraz pomiary oświetlenia awaryjnego znajdującego się w pomieszczeniach technicznych piwnicy – 16.08.2019r.
19. Instalacja gazowa w budynku szkoły – nie występuje.
20. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku szkoły jest sprawna.  
–instalacja hydrantowa wewnętrzna – sprawna- protokół przeglądu z dnia 16.08.2019r.

21. Sprzęty, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły:

- są ergonomiczne,
- mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
- są sprawne technicznie,

–Plac zabaw – przegląd 16.03.2019r.

23. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.

24. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.

25. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.

26. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów szkolnych i uczniów.

27. Stan stołówek i ich wyposażenia jest właściwy.

28. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny jest właściwe.

29. Kotłownie i ich obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.

**- kotłownia nie jest wydzielona pożarowo od składu opału.**

- przegląd przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych – 09.05.2019r. z uwagami – do remontu kominy ponad dachem budynku.

30. Stan strychów, poddaszy i piwnic:

Nie dotyczy. Brak takich pomieszczeń.

31. Uwagi końcowe:

W związku ze stwierdzeniem uchybień należy:

- niezwłocznie dokonać pomiarów kontrolnych 5-letnich instalacji odgromowej,
- dokonać wydzielenia pożarowego kotłowni od składu opału,
- dokonać remontu podłogi w świetlicy na I piętrze,
- dokonać remontu nawierzchni boiska zewnętrznego do koszykówki (liczne spękania i ubytki w nawierzchni boiska).

Na podstawie przeprowadzonej kontroli uznaje się, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Na terenie obiektów należących do Szkoły są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów.

Orzesze, 21.08.2019r.

STARSZY INSPEKTOR BHP

*Kociubińska Joanna*  
Inż. Joanna Kociubińska

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Adriana Pustelny*

(podpis i pieczęć kontrolującego)

(podpis Dyrektora Szkoły)

W dniu 21.08.2019 zostałam zapoznana z treścią protokołu i otrzymałam jego jeden egzemplarz.

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Adriana Pustelny*

(podpis i pieczęć Dyrektora placówki

/ kierownik jednostki organizacyjnej)

*POUCZENIE: Dyrektorowi lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłaszania, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody w podpisaniu protokołu przez Dyrektora nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych.*

*Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono\* zastrzeżeń..... w dniu/do dnia\* .....  
Zastrzeżenia stanowią załącznik nr ..... do protokołu\*.*