

Protokół

kontrolni obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz. 968)

Kontrolę przeprowadziła:

- mgr Róża Bryłka - Dyrektor Przedszkola
- inż. Joanna Kociubińska - st. Inspektor ds. BHP i P.poż.

Nazwa placówki: Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym
Adres placówki: 43-180 Orzesze, ul. K. Miarki 4a

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 31.07.2020 r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W pomieszczeniach przedszkola, w których będą przebywać dzieci, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów przedszkola jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu przedszkola :
 - teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń.
4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej za wyjątkiem chodnika wykonanego z płytek cementowych – stan zły.

5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie przedszkola: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.
 6. Oświetlenie terenu przedszkola nie wymaga naprawy.
 7. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
 8. Stan budynku przedszkola
Roczny przegląd techniczny wykonano w marcu 2020r., - z uwagami;
 - stwierdzono zły stan techniczny ścian piwnicy.
 - zły stan techniczny kominów – do remontu – jednakże w protokole z okresowej kontroli przewodów kominowych nie stwierdza się żadnych usterek (protokół nr 12/SPO/2020 z dnia 25.05.2020r.)
 - ściany do malowania w następujących pomieszczeniach: zmywalnia na górze i na dole, sala Słoneczek, Pszczółek, klatka schodowa oraz korytarz na I piętrzeDokonano wymiany kotła centralnego ogrzewania ze względu na zły stan techniczny.
 9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku przedszkola i opuszczających budynek są odpowiednie.
 10. Drogi ewakuacyjne w budynku przedszkola są oznaczone wyraźnie i trwale.
 11. Budynek przedszkola jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane;
 - przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego na obiekcie w dniu 04.08.2020r.
 - główny wyłącznik prądu – 16.01.2020r.
- Budynek nie jest wyposażony w :
- automatyczne oddymianie klatki schodowej,
 - sieć hydrantów wewnętrznych.
12. W budynku przedszkola znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
 13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń;
 14. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola nie budzi zastrzeżeń. Jednakże ze względu na obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, wewnętrzne drewniane schody nie spełniają żadnych wymagań.
 15. W pomieszczeniach przedszkola jest zapewnione właściwe oświetlenie.
 16. Pomieszczenia przedszkola są właściwie wentylowane;

- protokół nr 12/SPO/2020 z przeglądu przewodów wentylacyjnych – 25.05.2020r.

17. Pomieszczenia przedszkola umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.

18. Instalacja elektryczna w budynku przedszkola jest sprawna;

–5-letnie pomiary instalacji elektrycznej oraz odgromowej– protokół nr 0002/01/2020 z dnia 16.01.2020r.

–pomiary oświetlenia ewakuacyjnego – protokół z dnia 12.02.2018r. - instalacja w dalszym ciągu niesprawna – zaleca się niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

Nie wykonano ponownych badań natężenia oświetlenia ewakuacyjnego ze względu na to iż stan instalacji od dnia kontroli (12.02.2018) nie uległ poprawie.

19. Instalacja gazowa w budynku przedszkola – nie występuje.

20. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku przedszkola jest sprawna.

21. Sprzęty, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola:

- są ergonomiczne,
- mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
- są sprawne technicznie,

23. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.

Plac zabaw – protokół kontroli z dnia 08.06.2020r. - bez uwag.

24. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.

25. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.

26. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów przedszkolnych.

27. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny jest właściwe.

28. Kotłownie i ich obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.

–**kotłownia nie jest wydzielona pożarowo**

–**skład opału nie jest wydzielony pożarowo**

–przegląd przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych – 09.05.2019r., ostatnie czyszczenie przewodów spalinowych wykonano w dniu 25.05.2020r.

29. Stan strychów, poddaszy i piwnic:

Nie dotyczy. Brak takich pomieszczeń.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli uznaje się, że na terenie Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Orzeszu nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Na terenie obiektów należących do przedszkola są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w placówce.

Orzesze, 31.07.2020r.

STARSZY SPECJALISTA
do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy

Kociubińska Joanna
mgr Inż. Joanna Kociubińska

.....
(podpis i pieczęć kontrolującego)

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM
INTEGRACYJNYM NR
13-180 Orzesza, ul. Karola Miarki
tel. 032-22-15-278
NIP 635-18-36-672

Z ODDZIAŁEM INT.

DYREKTOR

Bryłka
mgr Róża Bryłka

.....
(podpis Dyrektora Przedszkola)

W dniu zostałam zapoznany z treścią protokołu i otrzymałam jego jeden egzemplarz.

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1
DYREKTOR

Bryłka
.....mgr Róża Bryłka.....

(podpis i pieczęć Dyrektora placówki / kierownik jednostki organizacyjnej)

PRZEDSZKOLE
INTEGRACYJNY
13-180 Orzesza, ul. Karola Miarki
tel. 032-22-15-278
NIP 635-18-36-672