

Orzesze, dn. 11.05.2023r.

Protokół nr 12/SPO/2023 z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych – spalinowych – wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami- w budynku będącym własnością

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1

Położonym w ORZESZE przy ul.KAROLA MIARKI nr 4a została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominarskiego (art.62 ust.6 pkt 1): Wojciech Chmiel przy współudziale Mistrz. kom. Łukasz Chmiel w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Poprzednia kontrola przewodów kominowych wykazała – uwag brak

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

Inne uwagi

W dniu kontroli usterek nie zauważono.

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI (data): MAJ 2024 r.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominarski przeprowadzający kontrolę
3. Terytorialnie właściwy organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadkach wymag. wszczęcia postępowania administracyjnego)

Protokolarne ustalenia
przyjęto do wiadomości

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Karina Jaszczuk
(podpis właściciela-zarządcy

obektu budowlanego)

MISTRZ KOMINIARSKI
sporządził

Wojciech Chmiel

nr upr. 210/02 IR MiSP Katowice
(podpis mistrza kominarskiego)

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje:

Ilości przepływającego powietrza przez kratki wentylacyjne zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych.

Czy występują uszkodzenia:

- a) przewodów kominowych na całej ich długości,
- b) włazów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych – wyciorowych), ław kominowych,
- c) nasad kominowych.

Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami.

Czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są kratki wentylacyjne posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym: nawiewne i wywiewne.

Czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybień) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Województwo Łódzkie
Urząd Wojewódzki
Wydział Gospodarki
Energetyki i Ochrony Środowiska