

Mikołów, dnia 07.10.2014 r.

PRZ-II.5580.1.8.2014.MW

## PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.) mł.ogn. inż. Marek Walczak – starszy technik, legitymujący się upoważnieniem nr PRZ-II.5585.1.7.2014.MW z dnia 10.09.2014 r, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, przeprowadził w dniu 29 września 2014 r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. Tysiąclecia 3

### **Czynności przeprowadzono w obecności:**

- Pani Adrian Pustelny – Dyrektora Szkoły.

### **Zakres czynności:**

- stan przestrzegania przepisów pożarowych  
- sprawdzenie stanu realizacji zaleceń decyzji nr 2/2014 oraz 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Mikołowie.

### **Wykaz badanych obiektów:**

- budynek Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. Tysiąclecia 3.

Na dzień kontroli sytuacja przedstawia się następująco:

#### Decyzja nr 2/2014

Ad. 1. **Wykonano.** Komendant Powiatowy zostaje powiadamiany o terminie przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji.

Ad. 2. **Wykonano.** Przewody dymowe od palenisk zbiorowego żywienia są poddawane przeglądowi technicznemu raz na miesiąc.

Ad. 3. **Wykonano.** Uzupełniono i zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoły. Instrukcja została wykonana przez Inspektora ochrony przeciwpożarowej inż. Joanne Kociubińską w styczniu 2014 r.

Ad. 4. **Wykonano.** Kuchnia została doposażona w gaśnice do gaszenia pożarów grupy „F”.

Ad. 5. **Nie wykonano.** Nie zapewniono by przewody zasilające wewnętrzną instalację z zaworami hydrantowymi 52, wykonane z materiałów palnych (tworzyw sztucznych), obudowane zostały ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności EI 60.

Ad. 6. **Nie wykonano.** Kontrolującemu nie przedstawiono protokołu ze sprawdzenia instalacji hydrantów wewnętrznych.

Ad. 7. **Nie wykonano.** Kontrolującemu wskazano hydrant zewnętrzny w odległości 90 m od budynku szkoły.

#### Decyzja nr 3/2014

Ad. 1. 3. 4. 5. **Wykonano.** Zgodnie z informacją Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu zawartą w piśmie z dnia 25.08.2014 r. oddział przedszkolny w przedmiotowej szkole z dniem 27.06.2014 r. został zamknięty. W związku z powyższym wymienione punkty decyzji nie mają uzasadnienia.

Ad.2. Wykonano. Zgodnie z informacją Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu zawartą w piśmie z dnia 12.05.2014 r. w sali gimnastycznej nie przebywa jednocześnie 50 osób. W związku z powyższym wymienione punkty decyzji nie mają uzasadnienia.

**Miejsce na umotywowane zastrzeżenia do protokołu:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono.  
Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.  
Kopie protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Adrian Pustelny*

(kontrolowany)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6  
im. Alfreda Szklarskiego  
43-187 Orzesze-Zawiść, ul. 1000-lecia 3  
tel. 0 32 22 15 682  
Regon 000730840, NIP 635-16-36-815

**STARSZY TECHNIK**

Wydział  
Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy  
*Walusek*  
mł. ogn. inż. Marek Walusek

(kontrolujący)