

## **Protokół kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa**

*Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2011 Nr 161, poz. 968)*

*Kontrolę przeprowadziła:*

*inż. Joanna Kociubińska - starszy inspektor ds. BHP*

*Nazwa placówki: Przedszkole nr 3*

*Adres placówki: 43-180 Orzesze-Zawada, ul. Szkolna 55*

*Imię i nazwisko Dyrektora: mgr Halina Strokol*

*Kontrolę przeprowadzono w dniu: 31.07.2017 r.*

W dniu 31.07.2017r. dokonano przeglądu obiektów należących do Przedszkola Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez uczniów.

Na podstawie przeprowadzone kontroli stwierdzono:

1. W pomieszczeniach przedszkola, w których będą przebywać dzieci, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów lub napraw instalacyjnych.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów przedszkola jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu przedszkola:
  - teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń.
4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa za wyjątkiem wyjścia z budynku od strony parkingu wewnętrznego.
5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie przedszkola jest prawidłowy.
6. Oświetlenie terenu przedszkola prawidłowe.
7. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
8. Stan budynku przedszkola (elewacja, stolarka budowlana, gzymsy, orynnowanie, kominy, murki):
  - zgodnie z wydaną opinią techniczną wykonaną w marcu 2017r. przez uprawnionego Inspektora Nadzoru Budowlanego – stan dobry, nie zagraża bezpieczeństwu osób,
  - przegląd przewodów spalinowych, wentylacyjnych potwierdzony protokołem wykonano w dniu maju 2017r.
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku przedszkola i opuszczających budynek są odpowiednie.
10. Drogi ewakuacyjne w budynku przedszkola są oznaczone wyraźnie i trwale.
11. Budynek przedszkola jest zaopatrzone w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca usytuowania tych środków są właściwie oznakowane.
12. W budynku przedszkola znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy. Apteczki będące na wyposażeniu obiektu są kompletne i prawidłowo wyposażone.

13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć a ich stan nie budzi zastrzeżeń.  
~~Sugeruje się jednak zabezpieczyć (dokończyć remontu) drewnianej podłogi (parkietu) w dwóch salach zajęć.~~
14. Stan schodów wewnątrz budynku przedszkola nie budzi zastrzeżeń. Schody zewnętrzne od strony parkingu wewnętrznego należy wyremontować.
15. W pomieszczeniach przedszkola zapewnione jest właściwe oświetlenie.
16. Pomieszczenia przedszkola są właściwie wentylowane.
17. Pomieszczenia przedszkola umożliwiają utrzymanie właściwej temperatury.
18. Instalacja elektryczna w budynku jest sprawna - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów została wykonana w sierpniu 2013r.
19. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku jest sprawna.
20. Sprzęty, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola są:
  - ergonomiczne,
  - posiadają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
  - są sprawne technicznie.
21. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.
22. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.
23. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.
24. Stan stołówek i ich wyposażenie jest prawidłowe.
25. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny jest właściwy.
26. Kotłownia nie spełnia przepisów p.poż. - brak wydzielenia pożarowego pomieszczenia składu opału.

Na podstawie udostępnionych w toku kontroli dokumentów oraz przeglądu Przedszkola ustalono:

1) Szkolenia BHP:

1.1) Zgodnie z art. 2373 § 1 – 3 [1] oraz § 2.1 [4] wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przechodzą przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania powierzonych obowiązków. W aktach osobowych każdego pracownika znajduje się „Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

1.2) Zgodnie z art. 2373 § 2 [1] oraz § 14 - 15 [4] wszyscy pracownicy przechodzą okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W aktach osobowych pracowników znajdują się zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) Badania lekarskie:

2.1) Zgodnie z art. 229 § 1 [1] wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy kierowani są na wstępne badania lekarskie przed dopuszczeniem do wykonywania powierzonych obowiązków.

2.2) Zgodnie z art. 229 § 2 [1] pracownicy, którym upływa termin ważności badań lekarskich kierowani są na okresowe badania lekarskie.

2.3) Zgodnie z art. 229 § 2 [1] pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni kierowani są na kontrolne badania lekarskie.

3) Ryzyko zawodowe:

3.1) Zgodnie z art. 226 [1] została dokonana i udokumentowana ocena ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy. Od momentu oceny ryzyka zawodowego warunki na stanowiskach pracy nie uległy zmianie.

3.2) Zgodnie z art. 226 [1] wszyscy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku

zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą. W aktach osobowych każdego pracownika wpięta jest „Informacja o ryzyku zawodowym” potwierdzona własnoręcznym podpisem.

- 4) Wypadki i choroby zawodowe:
  - 4.1) Zgodnie z art. 234 § 3 [1] oraz § 16 [5] prowadzony jest rejestr wypadków przy pracy.
  - 4.2) Brak aktualnej dokumentacji związanej z wypadkami w drodze do lub z pracy ze względu na fakty, iż w ostatnich latach nie odnotowano żadnych tego typu wypadków.
- 5) Instrukcje i wskazówki dotyczące BHP:
  - 5.1) Zgodnie z art. 2374 § 1 [1] podczas instruktażu stanowiskowego pracownicy zaznajamiani są z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
  - 5.2) Zgodnie z art. 2374 § 3 [1] wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem zapoznanie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 6) Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze:
  - 6.1) Zgodnie z art. 2376 § 1 [1] pracodawca dostarcza pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej.
  - 6.2) Zgodnie z art. 2377 § 1 [1] pracodawca dostarcza pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze. Odzież i obuwie robocze zapewniane są zgodnie z „Tabelą norm przydziału odzieży i obuwia roboczego”.
- 7) Plan ewakuacji oraz oznaczenie dróg ewakuacyjnych:
  - 7.1) Zgodnie z § 5.1 [2] plany ewakuacji przedszkola umieszczone są w widocznych miejscach.
  - 7.2) Zgodnie z § 5.2 [2] drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób trwały. W kilku miejscach wystąpiły braki w oznaczeniu dróg ewakuacyjnych – zostały one uzupełnione podczas kontroli
  - 7.3) Zgodnie z § 3.3 [8] przeglądy techniczne i czynności konserwatorskie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic są przeprowadzane okresowo. Terminy następnych kontroli: – gaśnice: lipiec 2018 r.  
hydrant zewnętrzny: lipiec 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: Dyrektora Przedszkola – mgr Halina Strokol.  
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.  
Na tym protokół zakończono.

Wnioski końcowe:

Uznaje się, iż na terenie obiektów należących do Przedszkola nr 3 w Orzeszu-Zawadzie nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów. Teren obiektów należących do Przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w obiekcie.

Orzesze, 31.07.2018r.

STARSZY INSPEKTOR BHP

*Kociubińska Joanna*  
Inż. Joanna Kociubińska

.....  
(podpis i pieczęć kontrolującego)

PRZEDSZKOLE nr 3  
w Orzeszu-Zawadzie  
im. Tęczowy Promyk  
43-180 Orzesze, ul. Szkolna 55  
NIP 675-1036-695  
Dyrektor Przedszkola

*mgr Halina Strokol*

.....  
(podpis Dyrektora Placówki)

W dniu 31.07.2017 zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałam jego jeden egzemplarz.

Dyrektor Przedszkola

*[Signature]*  
mgr Halina Strokał

.....  
(podpis i pieczęć Dyrektora placówki  
/ kierownik jednostki organizacyjnej)

*POUCZENIE: Dyrektorowi lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłaszania, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na pi- śmie terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody w podpisaniu protokołu przez Dyrektora nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych.*

*Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono\* zastrzeże..... w dniu/do dnia\* .....*

*Zastrzeżenia stanowią załącznik nr ..... do protokołu\*.*

*Ustosunkowanie się kontrolującego do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:*  
.....  
.....  
.....


Orzesze, 26 września 2016r.

Przedszkole nr 3  
43 - 180 Orzesze – Zawada  
ul. Szkolna 55

Dotyczy: dopuszczenia obiektu do prowadzenia zajęć dydaktycznych  
w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stanu bhp i p.poż obiektu w m – cu sierpniu  
2016r. dopuszcza się obiekt do eksploatacji w roku szkolnym 2016/2017.

Kontrolujący

  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Bezpieczeństwa Pracy, Higieny  
i Ochrony Przeciwpozarowej  
st. kpt. poż w st. spocz.  
mgr inż. Piotr Wodniak  
tel. kom. 602 343 581  
e-mail: bidrb@wod-poz.pl

URZĄD MIEJSKI ORZESZE  
WYDZIAŁ EDUKACJI  
43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21  
woj. śląskie

Orzesze, dn. 25.08.2017r.

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Halina Strokol

43-180 Orzesze-Zawada

ul. Szkolna 55

Na podstawie protokołu Inspektora BHP z przeprowadzonej kontroli stanu BHP budynku ,  
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Orzesze informuje, że dopuszcza się z dniem 01.09.2017r. budynek  
Przedszkola Nr 3 w Orzeszu –Zawadzie do eksploatacji.

Kopia a/a

BURMISTRZ/MIASTA  
*Blaski*  
inż. Mirosław Blaski