



Mikołów, 20 lipca 2023r.

**Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Mikołowie**

ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów

PZ.52800.20.4.2023.KS.ABu

## **DECYZJA 52.2023.PZ**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022r., poz. 1969 z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) – zwanej dalej k.p.a.

**nakazuję**

**Dyrektorowi  
Szkoły Podstawowej nr 2  
ul. Bukowina 21,  
43-180 Orzesze**

**wykonanie następującego obowiązku dotyczącego budynku szkoły podstawowej zlokalizowanego w Orzeszu przy ul. Bukowina 21:**

Obowiązek nr 1:

- 1) wyposażyć budynek szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2022r., poz. 2057 z późn. zm.)
- § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023r., poz. 822).

- § 183 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225).

Termin wykonania nakazu ustaliam na: 31 grudnia 2023r.

### Uzasadnienie

W dniach 22.06.2023r. – 06.07.2023r. na podstawie upoważnienia z dnia 18.05.2023r. znak PZ.52800.20.2023.KS.ABu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanym w Orzeszu przy ul. Bukowina 21, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 06.07.2023r. znak PZ.52800.20.2.2023.KS.ABu. Protokół został podpisany przez Pana Andrzeja Szafraniec – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek jest obiektem niskim, zaliczanym do kategorii ZL III o powierzchni użytkowej około 2 305 m<sup>2</sup>.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. Budynek nie wyposażono w instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu wykonanego na podstawie projektu urządzenia przeciwpożarowego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych odpowiadającej obowiązującym przepisom.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 06.07.2023r. nr PZ.52800.20.3.2023.KS.ABu zawiadomiono Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Strona w trakcie postępowania nie wносиła uwag co do jego przebiegu, nie składała również dodatkowych informacji i żądań. W tej sytuacji nakazałem wykonanie obowiązków, w których mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do ich treści informuję, co następuje.

#### Ad obowiązek nr 1,

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak ponieważ służy do zabezpieczenia instalacji użytkowych w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, jest również utożsamiany z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taki wpisany został w definicję § 2 ust. 1 pkt. 9 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*. Służy on do wyłączenia napięcia w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pożarowych, we wszystkich obwodach z wyłączeniem tych instalacji, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest

konieczne. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być instalowany w pobliżu wejścia do budynku lub, jeśli jest to konieczne w pobliżu np. rozdzielni. Przeprowadzone czynności wykazały, że w skontrolowanym budynku szkoły, zainstalowano główny wyłącznik prądu nie spełniający wymagań dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu (przedmiotowe urządzenie nie spełnia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych stawianych dla urządzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Budynek nie wyposażono w instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu wykonanego na podstawie projektu urządzenia przeciwpożarowego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych). Wymóg zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu wynika z § 4 ust. 2 pkt. 2 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków* i zgodnie z § 183 ust. 2. *warunków technicznych* dotyczy wszystkich obiektów o kubaturze powyżej 1000 m<sup>3</sup>.

Z uwagi na fakt, że budynek szkoły posiada kubaturę przekraczającą powyższą wartość (9 615m<sup>3</sup>), powinien on zostać wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Jednocześnie z uwagi, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości poprzez:

- 1. Wyposażyć budynek szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.**

Przede wszystkim wykonanie obowiązków jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Jednocześnie wykonanie obowiązków jest możliwe technicznie, gdyż nie wymaga prowadzenia prac budowlano-remontowych, związanych z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych. Nakazy są zatem zgodne ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczeństwa

pożarowego – z interesem społecznym, gdyż przyczyniają się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa, w tym ekonomicznego, gdyż ich wykonanie zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju pożaru i ułatwia ewakuację ludzi.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac.

Kierując ww. obowiązki decyzji do Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Bukowina 21, kierowano się przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa na jego właścicielu, zarządcy, najemcy. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest zarządzającym budynkiem.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie (ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

### Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa nr 2  
ul. Bukowina 21  
43-180 Orzesze.
2. A/a

**KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Mikołowie**

st. bryg. mgr inż. Damian Krawczyk