



Mikołów, 17 września 2021r.

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie
ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów**

PZ.5580.24.4.2021.MW.KS

DECYZJA 21/2021/PZ

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) – zwanej dalej k.p.a.

nakazuję
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
ul. Bukowina 21
43 – 180 Orzesze

wykonanie następujących obowiązków dotyczących budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bukowina 21 w Orzeszu:

Obowiązek nr 1:

doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację hydrantów wewnętrznych.

Podstawa prawna obowiązku nr 1:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2021, poz. 869 z póź. zm.)
- 2) § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustaliam na: **31 grudnia 2021 r.**

Obowiązek nr 2:

doprowadzić do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej drzwi przeciwpożarowe w kotłowni budynku.

Podstawa prawna obowiązku nr 2:

- 1) art. 4 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021, poz. 869 z późn. zm.),

- 2) § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustaliam na: 31 grudnia 2021 r.

Uzasadnienie

W dniach 15-21 lipca 2021 r. na podstawie upoważnienia z dnia 6 lipca 2021 r. znak PZ.5580.24.2021.MW.KS Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bukowina 21 w Orzeszu, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 30 lipca 2021 r. znak PZ.5580.24.2.2021.MW.KS. Protokół został podpisany przez Panią Agnieszkę Siedlok – Z-ca Dyrektora Szkoły.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek przy ul. Bukowina 21 w Orzeszu, jest obiektem niskim, zaliczanym do kategorii ZL III o powierzchni użytkowej 2305 m².

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

- 1) brak sprawnej technicznie instalacji hydrantów wewnętrznych,
- 2) brak sprawnych technicznie drzwi przeciwpożarowych.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 25 sierpnia 2021 r. nr PZ.5580.24.3.2021.MW.KS zawiadomiono Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bukowina 21 w Orzeszu o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Strona w trakcie postępowania nie wносиła uwag co do jego przebiegu, nie składała również dodatkowych informacji i żądań. W tej sytuacji nakazałem wykonanie obowiązków, w których mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do ich treści informuję, co następuje.

Ad obowiązek nr 1,

Ustalenia z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bukowina 21 w Orzeszu wykazały, że przedstawiony protokół z wykonanej kontroli okresowej instalacji hydrantów wewnętrznych zawierającą uwagi co do jej stanu technicznego.

Użytkowanie urządzeń przeciwpożarowych nie sprawnych technicznie, stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*, gdzie właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że instalacja hydrantów wewnętrznych utożsamiana jest z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taka została wpisana w definicje zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 *rozporządzenia w*

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 1 tego samego rozporządzenia, urządzenia przeciwpożarowe powinny być utrzymywane w stanie pełnej sprawności techniczno – funkcjonalnej. W toku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiono dokumentację przeglądów i konserwacji instalacji, w tym badania pomiarów ciśnienia i wydajności instalacji hydrantów wewnętrznych, jednak wyniki prób i badań wynikających z przedstawionej dokumentacji nie pozwalały na ich pozytywną ocenę.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego instalacji hydrantów wewnętrznych do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Ad obowiązek nr 2.

Ustalenia z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku szkoły wykazały, że drzwi, stanowiące element oddzielenia pożarowego, kotłowni nie funkcjonują prawidłowo, gdyż ich stan nie pozwala na samoczynne domknięcie się drzwi.

W sposób jednoznaczny odnosi się to do możliwości swobodnego rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru po obiekcie. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, urządzenia przeciwpożarowe, do jakich zalicza się drzwi przeciwpożarowe będące przedmiotem decyzji, powinny być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. W związku z powyższym, konieczne jest przeprowadzenie czynności mających na celu usunięcie nieprawidłowości, wliczając to wymianę poszczególnych ich elementów lub całych drzwi.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości poprzez:

- 1) doprowadzić do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej instalację hydrantów wewnętrznych,
- 2) doprowadzić do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej drzwi przeciwpożarowe.

Przede wszystkim wykonanie obowiązków jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Jednocześnie wykonanie obowiązków jest możliwe technicznie, gdyż nie wymaga prowadzenia prac budowlano-remontowych, związanych z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych. Nakazy są zatem zgodne ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego – z interesem społecznym, gdyż przyczyniają się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa, w tym ekonomicznego, gdyż ich wykonanie zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju pożaru i ułatwia ewakuację ludzi.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac.

Kierując ww. obowiązki decyzji do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bukowina 21 w Orzeszu, kierowano się przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa na jego właścicielu, zarządcy, najemcy. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest zarządzającym budynkiem.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie (ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Bukowina 21,
43 – 180 Orzesze - (ZPO)
2. a/a – 1 egz.

**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mikołowie**

dyg. mgr. Oż. Damian Klawczyk