

Protokół

z kontroli hydrantu zewnętrznego nadziemnego zlokalizowanego w Orzeszu-Gardawicach przy ulicy Uczniowskiej

W dniu 14.03.2014r. dokonano przeglądu hydrantu zewnętrznego podziemnego zlokalizowanego na terenie Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach. Hydrant położony jest w odległości około 90 m od Przedszkola nr 7. Hydrant jest sprawny, prawidłowo oznakowany.

W obecności pracowników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Łaziskach Górnych dokonano pomiaru ciśnienia oraz wydajności hydrantu z zastosowaniem dyszy pomiarowej DP26.

Parametry hydrantu przedstawiają się następująco:

- ciśnienie statyczne: 4,0 bar
- ciśnienie dynamiczne: 2,9 bar
- przepływ z zastosowaniem dyszy pomiarowej: 728,4 l/min.

Podane parametry są wartościami chwilowymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.Nr 124, poz. 1030) wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

- 1) dla hydrant nadziemnego DN 80 – 10 dm³/s
- 2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm³/s
- 3) dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dm³/s

KONSERWATOR
PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GASNICZEGO
Nr upr. 17/02/2013
Joanna Kociubińska
Kociubińska Joanna