

Tychy, 29 sierpnia 2013r

Dyrektor *Alicja Geisler*
Obiekt *Przedzabale Nr 2*

Dotyczy: kontroli stanu bhp i p.poż. przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014r

W oparciu o przeprowadzoną kontrolę stanu bhp i p.poż. w dniu *29.08.2013*

oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r nr 6, poz. 69 oraz z 2009r nr 139 poz. 1130) zgodnie z rozdziałem 1. Przepisy ogólne § 2 cyt. „ Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole i placówce a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek”, Służba bhp wnioskuję o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w czasie kontroli ,w terminie do dnia *30.08.13* za wyjątkiem pozycji dotyczących nieprawidłowości, stwarzających zagrożenie zdrowia i życia uczniów, nauczycieli, personelu pomocniczego oraz innych osób przebywających w obiekcie dotyczących:

- Instalacji odgromowej,
- Instalacji elektrycznej.

W przypadku stwierdzenia w protokole braku instalacji odgromowej lub jej złego stanu technicznego jak również braku pomiarów instalacji elektrycznej lub jej uszkodzeń, grożącej śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym, lub wybuchem pożaru na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej, zobowiązuję dyrektora placówki do wystąpienia na piśmie do Miejskiego Zarządu Oświaty o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. W czasie kontroli obiektów stwierdzono przypadki braków kserokopii wystąpień pisemnych do dyrektora MZO o zapewnienie środków finansowych na poprawę i zapewnienie zgodnego z przepisami stanu instalacji odgromowej i elektrycznej ze strony dyrektorów placówek, co dowodzi braków takich wystąpień.

Termin realizacji: *Sierpień 2014*

Opracował:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Bezpieczeństwa Pracy, Higieny
i Ochrony Przeciwpożarowej
st. kpt. poż w st. spocz
mgr inż. Piotr Wodniok
tel. kom. 602 343 581
e-mail: biuro@wod-poz.pl

Zatwierdzam

DYREKTOR

Anna Czarnacka
mgr Anna Czarnacka

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty