

Orzesze, dn. 30.05.2013r.

Pieczęć zakładu kominiarskiego

Protokół nr 7/SPO/2013 z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych – spalinowych – wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami- w budynku będącym własnością
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. ALFREDA SZKLARSKIEGO
Położonym w ORZESZE - ZAWIŚĆ przy ul. 1000 – LECIA nr 3
została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art.62 ust.6 pkt 1): Wojciecha Chmiela przy współdziałaniu mistrza kom. Wojciecha Norasa w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
Inne uwagi

W dniu kontroli usterek nie zauważono.

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI (data): MAJ 2014

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę
3. Terytorialnie właściwy organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadkach wymag. wszczęcia postępowania administracyjnego)

Protokolarne ustalenia
przyjęto do wiadomości

DYREKTOR SZKOŁY


.....
(podpis właściciela-zarządcy

obektu budowlanego)

Protokół sporządził

.....
(podpis mistrza kominiarskiego)

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje:

1. Drożności przewodów kominowych.
2. Siły ciągu kominowego (ciśnienia) zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych przewodów urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
3. Czy występują uszkodzenia:
 - a) przewodów kominowych na całej ich długości,
 - b) kanałów czopuchów, rur, itp. łączników,
 - c) włączów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych – wyciorowych), ław kominowych,
 - d) nasad kominowych.
4. Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami.
5. Czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły CO itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym: nawiewne i wywiewne.
6. Czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybień) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZAKŁAD KOMINIARSKI

SPÓŁKA MISTRZÓW KOMINIARSKICH S.C.

W. Noras, W. Chmiel, D. Pisarek

SPÓŁKA MISTRZÓW KOMINIARSKICH S.C.
W. Noras, W. Chmiel, D. Pisarek
43-188 Orzesze, ul. Mieczna 23
NIP 635-179-35-55, REGON 241089633

Orzeszednia 19.03.2013 r.

Opinia

Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ OGRZEWczo-KOMINOWYCH

w Orzeszu ul. 1000-lecia Nr 3

dotycząca mieszkania nr 6 ul. Alfreda Szabalskiego

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Wojciech Chmiel w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

Wszystkie połączenia mechaniczne są prawidłowe
i nie podlegają poprawom
Uwagi brak

(wymienić sposoby usunięcia wadliwego działania)

W oparciu o n/wym. przepisy - przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają obowiązkowi
oczyszczenia minimum 2 razy w roku, przewody dymowe minimum 4 razy w roku, natomiast przewody
wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi Uwagi brak

Opinię sporządzono w oparciu o: ustawę o Prawie budowlanym (DZ. U. Nr 156/2006 poz. 1118),
ustawę o Ochronie ppoż. (Dz. U. Nr 147/2002, poz. 1229, z późn. zm.) oraz wydane na ich podstawie przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy. Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz.

dla 1. ksero 2. oryginał

Potwierdzenie odbioru opinii

Dnia 19.03.2013 podpis

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Wojciech Chmiel