

Orzesze, dn.19.03.2014r.

**Protokół
z przeprowadzonego przeglądu sprzętu p.poż.
w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719) oraz z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści w dniu 19.03.2014r. dokonano uzupełnienia oraz przeglądu gaśnic.

Podczas przeglądu stwierdzono, iż gaśnice będące na wyposażeniu Szkoły Podstawowej są sprawne, prawidłowo oznakowane.

Piwnica:

- GP 4x ABC – 2 szt.
- GS 5x – 1 szt.

Parter:

- GP 4x ABC – 3 szt.

I Piętro:

- GP 4x ABC – 2 szt.

Dodatkowo pomieszczenie kuchni zostało wyposażone w nową gaśnicę GWP-2x AF, natomiast pracownia komputerowa w gaśnicę UGS-2x

Dokonano również przeglądu oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych z budynku – uzupełniono brakujące znaki ochrony p.poż. oraz ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. oraz Polskimi Normami.

Na tym protokół zakończono.

**KONSERWATOR
RODZAJNEGO SPRZĘTU GASNICZEGO
Nr upr. 17/02/2013
Izabela Kociubińska**
Kociubińska Joanna