

PRZEDSZKOLE NR 7
ul. Mleczna 2
43-186 Orzesze
tel. 32 22 13 101

Orzesze, 30.08.2016r.

Protokół

z przeglądu stanu BHP i P.POŻ.

obiektu po okresie wakacyjnym

obiekt: P-17

Kontrolę przeprowadził:

Piotr Wodnicki - Gł. Spec. ds.
Ochr. P. Poż. i BHP

W obecności:

Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola

W dniu przeglądu stwierdzono:

1. Instalacja odgromowa: - protokół - S Nr 26/2015
... wadliwi pkt. 11 / 1-4 / - nieprzebieg inż. d. odg.

2. Instalacja elektryczna: - protokół - S - Nr 26/2015
... wadliwi pkt 1 - a - d

3. Instalacja gazowa: - brak nie występuje

4. Wentylacja:

- grawitacyjna: przewidywane, kominowe, dachowe
i wentylacja mechaniczna - przed Nr 13 SPO, 2016
2 dn. 9.05.2016 - 1.05 - 1.05 - spracowane techn.

5. Kontrola gaśnic: - data kontroli - 17.V.2015 - spracowane techn.

6. Kontrola hydrantów wewnętrznych - 17.V.2015 - spracowane techn.
przewidywane, wykonane z twarogową PCV

7. Kontrola hydrantów zewnętrznych - brak - nie dotyczy

8. Oznakowanie znakami BHP i P.POŻ. - brak wstępy

9. Sala gimnastyczna - sala rekreacyjna - brak sali gimnast.

10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - data opracowania
luty 2014 r. - braki w ew. filacji

11. Teren zewnętrzny:

- boisko: - nie dostępny

- plac zabaw - sprawy techniczne

Wnioski i zalecenia

Dopuszcza się lub nie dopuszcza się obiektu do użytkowania przed rozpoczęciem roku szkolnego.

ad 1) wykonać do UM-O w sprawie o warunki
celestwa w inst. odgrzewaj

ad 2) j/v

ad 6) wykonać do UM-O w sprawie o warunki
przewodów inst. hyd. lub odczynu
hydro-wentylacyjnych - obedony
przewodów $\phi 25$


ad 5) zlecić przeprowadzenie kontrol. i geinic

ad 6) j/v hydro-wentylacyjnych


ad 10) zlecić wykonać ew. filacji Inst. Bezp. Pożarowego

.....
.....
.....
.....
Podpisy członków zespołu, dokonującego przeglądu:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Bezpieczeństwa Pracy, Higieny
i Ochrony Przed Wpazarowej
sf. kpl. pož. w sf. spocz.


.....
mgr Piotr Wadmiak

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa 7 w Orzeszu


.....
mgr Mirosława Dżuba

.....
Opracował:

Zatwierdzam: