

Orzesze, dn.15.04.2015r.

**Protokół**  
**z przeprowadzonego przeglądu sprzętu p.poż.**  
**w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719) oraz z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści w dniu 15.04.2015r. dokonano przeglądu gaśnic.

Podczas przeglądu stwierdzono, iż gaśnice będące na wyposażeniu Szkoły Podstawowej są sprawne, prawidłowo oznakowane.

Piwnica:

- kotłownia; GP 4x ABC – 2 szt.  
GS 5x – 1 szt.
- korytarz; GP 6x ABC – 1 szt.

Parter:

- korytarz; GP 4x ABC – 2 szt.
- sekretariat; GP 4x ABC – 1 szt.
- kuchnia; GWP-2x ABF – 1 szt.
- jadalnia; GP 6x ABC – 1 szt.

I Piętro:

- korytarz; GP 4x ABC – 2 szt.
- pracownia komputerowa; UGS-2x

Dokonano również przeglądu oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych z budynku – uzupełniono brakujące znaki ochrony p.poż. oraz ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. oraz Polskimi Normami.

Na tym protokół zakończono.

**KONSERWATOR**  
**PODRECZNEGO SPRZĘTU GASNICZEGO**  
Nr upr. 17/02/2013  
Joanna Kociubińska  
*Joanna Kociubińska*